

Název organizace: Probační a mediační služba, středisko Trutnov
Adresa budovy: Horská 5, 541 01 Trutnov
tel: +420 720 055 259
mail: pkopalova@pms.justice.cz
www.pmscr.cz

UŽIVATELSKÝ POPIS

1. PŘÍSTUP DO BUDOVY

a) Vyhrazené parkovací stání (VPS)

Vyhrazené parkovací stání pro osoby s omezenou možností pohybu je přímo před budovou, před hlavním vchodem, podél chodníku. Celkem je zde 5 vyhrazených míst. Nejbližší zastávka hromadné dopravy je přímo napravo od budovy, cca 70 m od vchodu (Horská, autobusová stanice). Další možnost parkování v případě obsazenosti vyhrazených míst přímo u budovy je placené veřejné parkoviště, které se nachází přes silnici, několik desítek metrů od hlavního vchodu do budovy.

b) Přístup ke vstupu do budovy

Přístup do budovy je přímo z chodníku. Ten je rovný, bez převýšení. Spojuje zastávku MHD přímo se vstupem do budovy.

c) Vstup do budovy

Vstupy do budovy jsou dva – hlavní od ulice Horská, který je bezbariérový, a zadní vchod – směrem od supermarketu Billa, který pro vozíčkáře není vhodný.

Při vstupu hlavním vchodem jsou dvojce dveře na fotobuňku, které se rozevírají směrem od středu ke stranám. Maximální šířka průchodu u prvních dveří je 130 cm, maximální šířka průchodu u druhých dveří je 160 cm. Následuje 1 schodiště o počtu 6 schodů v šířce 200 cm (levá část) a 95 cm (pravá část - reálná využitelná šířka těchto užších schodů je nižší, protože na této části schodiště je instalována plošina pro kočárky a jízdní kola s roztečí 45 cm). Tyto dvě části schodiště jsou odděleny zábradlím, které dosahuje výšky 103 cm. Výška jednotlivých schodů je 13 cm.

Schodiště má k dispozici elektrickou plošinu pro vozíčkáře, kterou v případě potřeby obsluhuje vrátný na recepci. Tato plošina slouží pouze pro invalidní vozíky ovládané ručně. Pro elektrické vozíky, které na tuto plošinu umístěny být nesmí, je zajištěn vstup přes dvůr, kde je instalována plošina pro tento účel. Tento vstup není veřejný, je uzamčen a průchod je umožněn vždy na vyžádání na recepci.

Recepce je umístěna až za schodištěm, je však prosklená, takže asistenci vrátného je možné si vyžádat již od vstupních dveří. Případně ihned zareagují asistenti, kteří vizuálně kontrolují celý vstupní prostor a nabídnou pomoc.

Zadní vchod tvoří dvoukřídlé dveře, pravé křídlo se otevírá ven. Následují 4 schody v šířce 233 cm s výškou jednotlivých schodů 13 cm. Tento vstup není bezbariérový.

2. POHYB PO BUDOVĚ – VERTIKÁLNÍ

a) Schody

Schody jsou při vstupu a vedou k recepci (viz výše). Schody mají elektrickou plošinu pro vozíčkáře, kterou v případě potřeby obsluhuje vrátný na recepci. Recepce je na

schodech. Dole mají schody zábradlí dosahující výšky 103 cm a kolejnici s roztečí 45 cm.

b) Schodiště

Budova má 3 patra a 3 mezipatra + centrální schodiště se zábradlím, které dosahuje výšky 103 cm. Jednotlivé schody mají výšku 13 cm. Šířka schodů vedoucích do mezipater je 295 cm (vždy jedno schodiště uprostřed), šířka schodů vedoucích z mezipater do pater je 208 cm (jedno schodiště vlevo a jedno vpravo). Počet schodů vedoucích do mezipatra činí 15-17 (liší se dle jednotlivých pater), počet schodů vedoucích z mezipatra do patra činí 14 na levé i na pravé straně.

Výtah zastavuje pouze v jednotlivých patrech. Do mezipater není možné se dostat bezbariérově.

c) Plošina

Je k dispozici na schodech u vstupu do budovy, čímž je zajištěn bezbariérový vstup do přízemí budovy, odkud je možné použít výtah do všech 3 pater (do mezipater není možné dostat se bezbariérově). Plošina pro elektrické vozíky je zajištěna u neveřejného vstupu, který je odemčen pouze na vyžádání na recepci. Kolejnice pro kočárky má rozteč 45 cm.

d) Výtah

Výtah je v přízemí, vpravo za recepcí. Automatické dveře mají šířku 80 cm a fungují jako vstupní i výstupní dveře zároveň. Druhé dveře ve výtahu se v této budově momentálně nepoužívají. Tlačítko pro přivolání je ve výšce 115 cm. Tlačítka ve výtahu jsou do výšky 110 cm a jednotlivé prvky jsou označeny Brejlovým písmem. Klec má šířku 110 cm a délku 210 cm. Je vybavena madlem a sklopným sedátkem. Zrcadlo zde není. Hlasové oznámení stanic zde není. Výtah neslouží k evakuaci.

3. POHYB PO BUDOVĚ – HORIZONTÁLNÍ

a) Dveře

Dveře do místností na všech patrech mají šířku min 80. Dveře se otevírají jak dovnitř, tak vně. Výška prahů činí 2,5 cm.

b) Zúžený průchod

V budově se nenachází žádný zúžený průchod, který by zamezil pohodlnému pohybu vozíčkářů. Ve všech patrech jsou umístěny prosklené průchody, které oddělují jednotlivá křídla v patrech, vždy je zajištěn průchod alespoň jedněmi otevřenými dveřmi v šířce cca 75 cm. V případě slabozrakých je potřeba v těchto místech zvýšené opatrnosti. Průchody nejsou celoskleněné, skleněné plochy jsou usazeny v tmavých rámech a těmito jsou navíc vertikálně rozděleny.

c) Kontrastní značení ploch

Kontrastní páskou značený je vždy první a poslední schod schodiště.

d) Navigační a orientační systém

Při vstupu do budovy je orientační tabule – rozepsaná jednotlivá patra budovy a které organizace v nich sídlí.

Při výstupu z výtahu a na zdi při vstupu do mezipatra jsou cedule s číslem patra/mezipatra, názvem organizace a čísly dveří, ve kterých organizace sídlí. V přízemí je instalován elektronický vyvolávací systém sloužící potřebám Úřadu práce a taktéž je přímo v prostorách u recepcie zajištěna personální asistence (většinou 1-2 osob) za účelem pomoci v orientaci v budově a při volbě správné kategorie na vyvolávacím zařízení. Toto se týká pouze přízemí, kde sídlí Úřad práce. Vyvolávání doprovází akustický signál.

Instituce sídlící v ostatních patrech mají vlastní přijímací režim. Kanceláře jsou označeny příslušným štítkem buď přímo na dveřích nebo vedle dveří.

e) Turnikety

Nejsou. V přízemí je instalován elektronický vyvolávací systém a taktéž je přímo v prostorách u recepce zajištěna personální asistence (většinou 1-2 osob) za účelem pomoci v orientaci v budově a při volbě správné kategorie na vyvolávacím zařízení. Toto se týká pouze přízemí, kde sídlí Úřad práce. Instituce sídlící v ostatních patrech mají vlastní přijímací režim.

f) Klientská zóna

V budově sídlí Úřad práce. Klienty ÚP při vstupu oslovují asistenti k tomu určení (většinou 2 osoby) a pomáhají klientům v orientaci po budově – aby lidé nechodili po budově v době, kdy ÚP nemá úřední hodiny apod.

Klienti ostatních institucí se po budově pohybují sami, pokud potřebují čekat, jsou jim k dispozici místa k sezení na chodbách. Následné jednání pak probíhá v jednotlivých kancelářích.

4. BEZBARIÉROVÉ WC

a) Popis umístění bezbariérového WC v budově

Budova nemá bezbariérové WC, resp. žádné z WC není takto označeno.

Na každém patře jsou dámské a pánské záchody, které mají umyvadla ve výšce 80 cm a samostatné kabinky. Šířka dveří do kabinky je 60 cm, šířka kabinky pak je 100 cm. Záchody jsou zamčené, klíč mají k dispozici pouze zaměstnanci. Tzn. klientům jsou přístupné na vyžádání. Veřejně přístupné WC v budově není.

b) Předsíň (pokud je kabina WC přístupná z předsíně)

Není.

c) Dveře kabiny

Není.

d) Kabina

Není.

e) Vybavení kabiny

Není.

f) Další vybavení

Není.

5. OSTATNÍ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO OZP

Nejsou.